תעודת בדיקה

פרטי המזמין: אגודת מים מי תמר	
כתובת: קיבוץ אלמוג	
עיר: מועצה אזורית מגילות ים המלח	מיקוד:9066500
פרטי הזמנה: מאגרים	איש קשר: מי תמר
נדגם ע"י: לקוח תאריך דיגום: 20.10.2026 שעת דיגום:10.30 שיטת דיגום: אקראי הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	שם: דואר אלקטרוני:ag.mei.tamar@gmail.com נייד: פקס:
תאריך קבלה:20.10.2026 שעת קבלה:13.00	
תאריך בדיקה:21.10.2026	
תאריך דיווח:26.10.2026	

זיהוי המדגמים:

נפח מדגם: מ"ל:	חומר מיכל : אוג 1 קוד נקודה:	דוגמא מספר: 225581
טמפ' בקבלה למעבדה: °C		

בדיקה	קוד בדיקה	יחידת מידה	תוצאות בדיקה	ערך מרבי מותר**	מסמך ישים	הערות*
TSS_{105°	1409	מ"ג/ל'	45.0	15	SM 2540 D, E	(1)
COD	1413	מ"ג/ל'	71	150	SM 5220 B, C	(1)
BOD_5	1411	מ"ג/ל'	9.5	15	SM 5210 B	(1)

זיהוי המדגמים:

נפח מדגם: מ"ל:	חומר מיכל : אוג 2 קוד נקודה:	דוגמא מספר: 225582
טמפ' בקבלה למעבדה: °C		

בדיקה	קוד בדיקה	יחידת מידה	תוצאות בדיקה	ערך מרבי מותר**	מסמך ישים	הערות*
TSS_{105}°	1409	מ"ג/ל'	8.0	15	SM 2540 D, E	(1)
COD	1413	מ"ג/ל'	51	150	SM 5220 B, C	(1)
BOD_5	1411	מ"ג/ל'	6.1	15	SM 5210 B	(1)

הערות לתעודת הבדיקה:

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

* ביאורים להערות הבדיקה:
(1) בדיקה בהכרת משרד הבריאות.
(2) בדיקה בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
(3) הבדיקה בוצעה במעבדת משנה.
(4) הבדיקה בוצעה ללא הכרה והסמכה
** עבור השקיה חקלאית בלא מגבלות, לפי התוספת הראשונה בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.

ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה